ALLEGATO D
al n. 3955/3181
di repertorio

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI COURMAYEUR

CERTIFICAZIONE E DIAGNOSI ENERGETICA SU EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALI

EDIFICIO ADIBITO A COMPLESSO SPORTIVO PALAGHIACCIO SITO IN VIA DELLO STADIO, N.2

INCARICATI

Arch. Michele Gillio

COMUNE DI COURMAYEUR
17 LUG 2013
PROT. n. 10444/10
Cat. Cl. Dest.

DATA	REVISIONE N.		SCALA	CODICE LAVORO
Luglio 2013	1			DS011GG
	2			
	3			
N. TAVOLA		DESCRIZIONE TAVOLA		
		Attestato di Certificazione Energetica (Rif. catastali: Fg.73, mappale 427 Fg. 74, mappale 951)		

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

INFORMAZIONI GENERALI

Codice: ACE-D012-286	Data: 04/07/2013	Validità: 04/07/2023	Motivo: Richiesta volontaria

CERTIFICATO RELATIVO A Intero edificio	NUMERO UNITA' IMMOBILIARI 1

UBICAZIONE	
Comune: Courmayeur	C.A.P.: 11013
Indirizzo: Via dello Stadio - Dolonne, 2	
Coord. Nord: 5073373	Coord. Est: 341875
Altitudine [m]: 1191	
Zona climatica: F	Gradi giorno: 3926

DATI CATASTALI	
Sezione:	Categoria catastale: D6
Foglio: 73;74	Particelle: 427;951
Subalterni: 0;0	



DATI PROPRIETARIO

Nome:	Cognome:	
Rag.Soc.: Comune di COURMAYEUR	Cod.Fisc./P.IVA: 00103330072	
Indirizzo: VIALE MONTE BIANCO, 40	Comune: COURMAYEUR (AO)	C.A.P.: 11013
Telefono: 0165 831311	Email: info@comune.courmayeur.ao.it	

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE

EDIFICIO IN CLASSE F



QUALITA' INVOLUCRO	QUALITA' IMPIANTO	USO FONTI RINNOVABILI
Bassa	Bassa	Bassa

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

DESCRIZIONE INVOLUCRO	
Destinazione d'uso: E.6 (2) Palestre e assimilabili	
Tipologia edilizia: Edificio singolo	
Tipologia costruttiva: Altro	
Tipologia infissi: Telaio in metallo senza taglio termico Vetro doppio	
Anno di costruzione: 1987	
Anno di ristrutturazione:	
Superficie utile [m^2]: 17509.00	
Superficie disperdente (S) [m^2]: 32376.65	
Volume lordo riscaldato (V) [m^3]: 185116.47	S/V: 0.17

DESCRIZIONE IMPIANTO				
RISC	Anno installazione	1994	Tipologia	Caldaia a combustione
	Potenza nominale [kW]	2383.60	Combustibile	Olio combustibile
ACS	Anno installazione	1994	Tipologia	Impianto misto riscaldamento/ACS
	Potenza nominale [kW]	2383.60	Combustibile	Olio combustibile
-	-	-	-	-
	-	-	-	-

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

INDICI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

$EP_{i,invol}$	Indice di prestazione termica dell'edificio per il riscaldamento	59.71 kWh/m^3 anno	$EP_{e,invol}$	Indice di prestazione termica dell'edificio per il raffrescamento	0.00 kWh/m^3 anno

EP_i	Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale	108.20 kWh/m^3 anno	100	0
EP_e	Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione estiva	0.00 kWh/m^3 anno	20	0
EP_{acs}	Fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria	69.81 kWh/m^3 anno	30	0
EP_{il}	Fabbisogno di energia primaria per l'illuminazione	4.71 kWh/m^3 anno	50	0
$EP_{gl,fer}$	Contributo fonti rinnovabili	0.00 kWh/m^3 anno	0	30
CO_2	Emissione di gas ad effetto serra in atmosfera	48.70 kg/m^3 anno	30	0

POSSIBILI INTERVENTI MIGLIORATIVI DEL SISTEMA EDIFICIO - IMPIANTO

	INTERVENTO	PRIORITA' DI INTERVENTO	PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE [kWh/m^3 anno]	CLASSE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE	RIDUZIONE CO_{2eq} [%]
Involucro	Isolamento tetto e solai disperdenti verso esterno	Bassa	169.85	E	7.00
Impianto					
	SOMMATORIA DI TUTTI GLI INTERVENTI IPOTIZZATI		169.85	E	7.00

Note: Tipologia costruttiva: struttura portante in cemento armato e legno lamellare, tamponamenti in blocchi di cls

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA
Nome: STUDIO INART	Nome:
Cognome: -	Cognome:
Titolo: -	Titolo:
Indirizzo: Strada Margherita 23A 11013 Courmayeur (AO)	Indirizzo:
Telefono:	Telefono:
E-mail:	E-mail:

COSTRUZIONE

COSTRUTTORE	DIRETTORE LAVORI
Nome:	Nome: STUDIO INART
Cognome:	Cognome: -
Ragione Sociale:	Titolo: -
Indirizzo:	Indirizzo: Strada Margherita 23A 11013 Courmayeur (AO)
Telefono:	Telefono:
E-mail:	E-mail:

SOGGETTO CERTIFICATORE

Nome: MICHELE	Cognome: GILLIO	Titolo: Ordine degli architetti	
Indirizzo: Condemines 23	Comune (Prov): MORGEX (AO)		C.A.P.: 11017
N. accreditamento: 123	Telefono: 0165846683	Email: michele.gillio@archiworldpec.it	

DATI DI INGRESSO

☐ Progetto Energetico ■ Rilievo sull'edificio	Provenienza	Dati trasmessi dalla committenza e derivanti dal sopralluogo

SOPRALLUOGHI

N	DATA	DESCRIZIONE
1	29/01/2013	Sopralluogo nei locali, in centrale termica e nella centrale di ventilazione
2	19/04/2013	Rilievo termografico
3		
4		

SOFTWARE

DENOMINAZIONE: Beauclimat	VERSIONE: 3.0.7
PRODUTTORE: Regione Autonoma Valle d'Aosta	

TIMBRO E FIRMA

Il soggetto certificatore dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di aver redatto il presente attestato in conformità alle disposizioni contenute nella l.r. 21/2008 e nelle relative deliberazioni applicative approvate dalla Giunta regionale.

Data _____ **Soggetto certificatore** _____